

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 317/3071

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644070, г. Омск, ул. 10 лет Октября 105 корпус 1, тел.. 56-85-17, e-mail: moskalenko96.1957@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1260 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
3216кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1990, год последнего капитального ремонта: 1998 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь – июль 30.06.2020г., капитального не запланирован
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска « Центр развития ребёнка - детский сад № 96» (БДОУ г.Омска « ЦРР - детский сад № 96»)
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644070, г. Омск , ул. 10 лет Октября 105 корпус 1.; тел. 56-85-17 moskalenko96.1957@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент образования Администрации города Омска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, дом 33 , т.20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура,

транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 485, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 2.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: движение до остановки «Городской музей» на ул. 10 лет Октября автобусы: 22;23; 59;66;72;138; троллейбусы: 2; 12; 16; маршрутные такси: 2, 19, 56, 72, 212, 222, 304, 320, 378, 386, 399, 410, 470, 514, 777.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 136 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), _____

ямы, выбоины _____,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3,4,21
2	Вход (входы) в здание	ДУ		5,6,7,8,9, 10,11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		16,17, 18,19, 20,22,23
5	Жилые помещения			
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		16,17,24
7	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для

передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)

Объект признан ДУ.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после (дата) и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Объект построен в 1990	
2. В результате проведения после (дата) капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Капитальный ремонт производился в 1998	
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		<p><u>Привести в соответствие СП 59.13330.2012 п. 5.2 Пути движения в зданиях</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Пути движения к зоне обслуживания обозначить контрастной, тактильной полосой (на полу, стене). Обозначить и определить маршрут передвижения инвалидов. Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены. Адаптировать не менее одной группы для инвалидов различной категорий, определить пути движения инвалидов по объекту Расширить дверные проемы в кабинет заведующего, в группу(спальню). Ширина дверного проема должна быть 90 см, порог не должен превышать 0,014 м. Рекомендуется понизить пороги внутри всех групп.(включая приемную, спальни). Порог не должен превышать 0,014 м <p><u>Привести в соответствии с СП 59. 13330.2012 п. 4.1 Входы и пути движения</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Обозначить вход указателями и тактильной информацией, устранить дефекты асфальтового покрытия. разместить указатели направления движения, устранить препятствие в виде бордюра на пути движения МГН, на путях движения на детскую площадку. 	2030

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1		Разработать положение и инструкцию об оказании ситуационной помощи инвалидам Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания	2020
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания	2020
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания	2020
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		<p><u>Привести в соответствии с СП 59.13330.2012 п.4.2 Автостоянки для инвалидов</u></p> <p>1.Оборудовать место для стоянки автотранспорта инвалидов, социального такси. 10% мест (но не менее одного места), не далее 50 м от учреждения.</p> <p>2.Оборудовать дорожными знаками и разметкой на асфальте. Размер стоянки 6.0х3.6м, куда входят место для автомобиля (4,8х2.4м)и дорожка движения кресла-коляски между специально-парковочными местами размером 1.2 м, дорожный знак на высоте 1,5м.</p>	2025
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		<p><u>Привести в соответствии со СП 59.13330 2012 п.5.1 Входы</u></p> <p>Центральный вход</p> <p>1. Вдоль обеих сторон наружной лестницы следует установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м и дополнительно 0,7 м, завершающие горизонтальные поручни должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. Поручень применять округлого сечения диаметром от 0,04 м до 0,06 м.</p> <p>2. Отремонтировать ступени лестниц, они должны быть ровными, без выступов и шероховатой поверхностью. Краевые ступени</p>	2030 г

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>и поручни выделить контрастным цветом или фактурой. Перед лестницей разместить предупредительные тактильные полосы на расстоянии 0,8-0,9м шириной 0,3-0,5 м.</p> <p>3. По необходимости установить противоскользящее покрытие. Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола или закреплено на поверхности пола.</p> <p>4. У входной двери следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола.</p> <p>5. Установить кнопку вызова у лестницы, пандуса или двери на высоте 0,85-1 м.</p> <p>6. Расширить входную площадку. Размер площадки с пандусом должен быть 2,2 м x 2,2 м.</p> <p>7. Демонтаж порогов или уменьшение их до 0,014м.</p> <p>8. Установить пандус на наружную лестницу с уклоном 1:20. Ширина между поручнями должна быть 0,9 – 1 м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м. Установить поручни с</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м, длине наклонной части пандуса на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное завершение.. Следует предусмотреть колесоотбойники по краям высотой не менее 0,05 м, контрастным цветом выделить поручни и колесоотбойные устройства. Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0-9,0 м, не менее 1,5 м. Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или повороте должна иметь размер не менее 1,5 м по ходу движения, а на винтовом - не менее 2,0 м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м.</p> <p>9. Установить двери тамбура с шириной дверного проема двери (рабочей створки) 0,90 м в свету. Порог не должен превышать 1,4 см. В полотнах наружной двери предусмотреть смотровые панели, нижняя часть располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоте не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.</p> <p>10. Необходимо предусматривать яркую</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>контрастную маркировку в виде желтого круга высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2м и не выше 1,5м .на наружных дверях.</p> <p>11. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>Дополнительные входы</p> <p>1. Рекомендуется вдоль обеих сторон наружных лестниц дополнительных входов устанавливать ограждения с поручнями на высоте 0,9 м и дополнительно 0,7 м, завершающие горизонтальные поручни должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. Поручень применять округлого сечения диаметром от 0,04 м до 0,06 м.Ширина открытой лестницы должна быть не менее 1,35 м.</p> <p>2. Крайние ступени и поручни лестницы должны быть окрашены в контрастный цвет.</p> <p>3. В полотнах наружной двери и двери тамбура предусмотреть смотровые панели, нижняя часть расположить в пределах от 0,5 до 1, 2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоте не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>противоударной полосой. Необходимо предусмотреть яркую контрастную маркировку в виде желтого круга высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2м и не выше 1,5м</p> <p>4. Рекомендуется устанавливать противоскользящее покрытие</p> <p>5. Порог не должен превышать 0,014 м</p>	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		<p>Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на участке, следует размещать не менее чем за 0,8м. до объекта информации, изменения направления движения, входа и т.п. При входе разместить мнемосхему. На объекте и на территории разместить указатели движения инвалидов. Пути движения к зоне обслуживания обозначить контрастной (тактильной)полосой. Внутри здания оборудовать стрелки-указатели навигации по направлению к адаптированному выходу. При необходимости установить индукционную петлю</p>	2030 г
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		<p>Заменить визуальную информацию на тактильно-визуальную. Информационные обозначения внутри учреждения продублировать рельефными знаками и расположить рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепить на высоте от 1,3 до 1,4м. Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов,</p>	2030 г

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				устанавливать перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Разработать положение и инструкцию об оказании ситуационной помощи инвалидам	2020 г
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		<p><u>Привести в соответствии с СП 59.13330 2012 Вертикальные коммуникации</u></p> <p>Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261. Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м</p> <p>Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей высоте и иметь не травмирующее завершение. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее</p>	2030 г

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				марша лестницы на 0,3м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Поручни и крайние ступени на пути эвакуации должны быть выделены контрастным цветом, либо рекомендуется кромки ступеней лестниц окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты.	
4.8. Пандусы		1		<u>Привести в соответствии с СП 59.13330 2012 Вертикальные коммуникации, п. 5.1 Входы</u> 1.Оборудовать пандус. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%) 2.Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные площадки размером не менее 1,5х1,5 м. 3.По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. 4.Окрасить контрастным цветом площадки в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих поверхностей применение световых маячков или	2030

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				световых лент. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), дополнительно и на высоте 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручни и колесоотбойники выделить контрастным цветом.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		По возможности расширить дверной проем. Ширина дверного проема должна быть не менее 0,9м в свету. Предусмотреть крючки для костылей и других принадлежностей. Унитазы следует применять имеющие опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа. У дверей санитарно-бытовых помещений следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Установить тревожную кнопку на высоте 0,80м. Установить световые мигающие оповещатели	2030 г

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. Установить выключатель на высоте 0,80-0,90м.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Ширина дверного проема должна быть 90 см. Порог не должен превышать 0,014 м.	
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		По необходимости установить индукционную петлю в музыкальном зале (группе)	2030 г
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Разработать технологию (положение и инструкцию) обслуживания инвалидов	2020 г
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством			нет данных		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника		1		Разработать положение и инструкцию об оказании ситуационной помощи инвалидам Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания	2020
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			нет данных		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Провести инструктирование	2020
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			Нет данных		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в			-		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0%		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			нет данных		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			нет данных		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством			0%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			нет данных		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0%		

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт (Зона ответственности Администрации г. Омска)
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, Капитальный ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2030 гг.

в рамках исполнения пункта 3.6 паспорта доступности от 07.12.2018г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с Департаментом образования Администрации города Омска

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Акт экспертной оценки социальной инфраструктуры и услуг приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения от 27.11.2018

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "___" _____ 20 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "27" ноября 2018 года № _____.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "___" "___" _____ 2018 года № _____.

Руководитель



(подпись)

МП

_____ Гусева Г. В.
(инициалы, фамилия)

Дата "07" декабря 2018 года